

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 848

від «14» 10 2014 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» магістер ВГО

Шехуріна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 вул. 12-ї Витки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити) (героївська)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1/ Замінити гідроз на об'єкті (кв 55)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91,

97, 103

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1/ Замінити гідроз (ФРО е-0,5" / 1/2") - в квартирі

55 на пробі 3х90

Знайти: 14 країв, призначено 2 інструментів
з'ясувати, знайти 6 контрольних показів підтвер-
нути газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шехуріна О.В. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)