

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 245

від «14» 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт АТ "Запоріжжя" магістер ВГО

Поредня Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25, Героїв Крут

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (22 жовтня)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) розшити фартух я-й під'їзд
- 2) розшити сити ДРК
- 3) перевірити потребу фарбувати
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

розшити фартух - виласеців

розшити сити ДРК - виласек

перевірити потребу фарбувати (визначити фарбувати) гуртожитку - 1 рік

Виконано перевірено та обстежено вимоги ДНБ, 1-050

Дерепащова у разі потреби з'явиться

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Поредня ОО сит

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)