

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 100 від « 16 » 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ "Запоріжжягаз" майстер АТО
Торбеса Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, в. м. Запоріжжя.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Заблоковані крани у тепличній 1-й під'їзді, вступні металеві об'єкти
Засторожені газопровід та крани вхідної (зовнішньої сторони)
Не пофарбовані газопровід
Замість газопроводу 1-й під'їзд
Розривний сепаратор

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Розширити крани та газопровід 1-й під'їзд - більшість
Крани розкрити до газопроводу з зовнішньої сторони - трік
Нафарбувати газопровід - трік
Крани апл ДВК - 1 місце
Виконано: обстежено та перевірено вхідні ГТО,
перевірено 2 розривні сепаратори

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Торбеса ОО ОО
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)