

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валюбіне жє
(місце складання)

№ 103

від « 10 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ДП «Валюбіне жє» м. Валюбіне

Мешканка Ренне Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 466 вул. Героїв Чорних

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Немає

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не працює газовий запірник по каналу бурелазу

2) Вектор кабельів не вкритий на каналі бурелазу

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Ремонтувати запірник по каналу бурелазу - термін виконання - 1 рік;

2) Вкрити кабельів який проходить по каналу бурелазу - 1 рік

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мешканка О.В. Ренне

(прізвище, ім'я та по батькові /
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові /
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника