

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 116 від « 14 » 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстерів Шемуркіна

Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 73 вул. Незалежності.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Україна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) по фасаді будинку газопровід не побарбований
- 2) на підвешеному газопроводі вкриті ділянки в незаробіть
- 3) наму стани: ен. проводи та кабелі на газопроводі між
- 4) 2 та 3 поверхами необхідно прибрати.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити в'їз іржі та побарбовати газопровід  
по фасаді будинку. Зняти та зварити протекти окремо  
від газопроводу.  
Зняти та перевірити та проковбати краї в.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового  
обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження ш-р

Шемуркіна О.В. Ешр  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника