

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя

(місце складання)

№ 968

від «08» 11 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВГО

Погребня Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23, Загородської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
козачук

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1 Не пофарбован газопровід
2. Відрізаний смт БМК
3. Зашит фартух 2-й поверх

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 32, 35, 38, 41, 44 (відрізаний  
спосіволі, немає можливості виконати КО)  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Надати смт БМК - 1 місяць
- Розшити фартух - 1 місяць

Висновок! Замовнику та перевіряю 24 країв  
Перенаправлено в річковий з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Погребня ОО ОО

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)