

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 951 від «06» 11 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" магістер ВБО
Шекеріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 19А, вул. Запорізького козацтва

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 2) Крани (2шт) у зборі Ф25 потребують заміна
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1, 4, 8, 16, 20, 28, 36, 12, 24
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 9, 6
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
 - 2) Замінити крани Ф25-2шт - на крани 3 шт
- Знайти - 2 крани, перенакрутити - 1 штуку з'єднати,
Знайти - 2 контрольні показав лінійна на газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шекеріна О. В. М.Ш.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)