

**АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 965

від «07» 11 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт ПА "Запоріжжя" майстер ПТО
Лодубенко Олександр

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 вул. Гоголівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Значущої аварійної потреби у газопостачанні; Треба брати гроші в центральні - 1р.
- 2) Значущої потреби - 1р; Замінити кран ВКР 040
- 3) Замінити компресорні 3-ї та 4-ї поверхи - 1р.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 94, 97, 98

101, 102, 105, 106

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Треба брати гроші в центральні; Треба брати гроші; Замінити кран ВКР 040; Замінити компресорні 3-ї та 4-ї поверхи
Замінити кран ВКР 040; 4 мм; 0,00. В селі; Треба брати гроші
03-1 мм, 020-5 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: м-р ПТО

Лодубенко О.О. ПТО
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)