

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 974 від «08» 11 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВТО

Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 Лактинська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Защити футляри
- Відкритий акт ДВК
- Газопровід по трасі фарбування
- Необхідне замкнути фланець газопроводу який проходить через
футляр фасаду будівлі VIII нр'їду (№ 105, 108, 111, 114, 117)
- Необхідне замкнути кранів та вентиль № 1, 2, III нр'їду
№ 105, 108, 111, 114, 117
- 5, 8, 11, 14

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 105, 108, 111, 114, 117 (кранів газопроводу,
високі газу) 5, 8, 11, 14 (зламаний кран вентиль, високі газу
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Розширити футляри - висісти
- Покрасувати газопровід - траси
- надати акт ДВК
- Забезпечити замкнуття кранів I, III нр'їду
- Забезпечити замкнуття фланець газопроводу та футляри III нр'їду
Висновки: Обслуговано та перевірено всі кранів. Теренювані
Віслюбових з'являють

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Порєбна ОО ВТО

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)