

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 1030

Від « 15 » 11 2024 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт АДІ "Запоріжжя" магістра ГТО  
Торубаєв Олександр Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 вул. Меламодівська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Внутрішній акт перевірки ДВХ - 1.08.24
- 2) Внутрішній газопровід погрієвим кабелем, не захищений спеціальними захисними трубами - 1р.п.
- 3) Внутрішній газопровід не захищений, не захищений кресельними трубами - 1р.п.б.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

- Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
- Нарвати акт перевірки ДВХ, Торубаєв Олександр Олександрович, Завдання виконати
  - Використати вентр. дроти в газопроводі, захистити кресельні труби
  - Використати кресельні труби ДВХ-6мм; Торубаєв Олександр Олександрович
  - 03.11.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: м-р ГТО

Торубаєв Олександр Олександрович  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)