

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 1023

від «11» 11 2024 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт А.П. "Запоріжжягаз" магістр ВСО

Шенхін Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № В91

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки ВК - термін 6

Знайти - 4 крапи впади. Знайти - 3 контроль-  
них покази лічильника газу. Перевірити раніше відно-  
виний стан та ув. - траса як порушені  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового  
обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Шенхін О.В. А.У.

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника