

**АКТ**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 1017

від «14» 11 2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВГО

Погорбне Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23 вул. Тернополь.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Проти біли гарячарки
- Відсутній ант ОВК
- Відсутній розуми вілошиї до гарячарки на перших поверхках в квартирах

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Проработи проти вір гарячарку - 1 рік
- Марати ант ОВК - 1 місяц.
- Забезпечити вілошиї розуми до гарячарки на 1-х поверхках або виконати реконструкцію з об'єктом 1-х поверхків - 3 роки

Виконавчо Теревірецо та обслугово Зеранів  
Теревірецо Теревірецо Теревірецо Теревірецо

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Погорбне Олександрівна

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)