

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 949

від «11» 11 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» майстер ВГО Шехуріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42 вул

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Ураїшевка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Завищений газопровід потребує зрубвання
- 2) Відсутній газ перевірки ВК
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в ув 12

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зрубати завищений газопровід на місці рахунок
 - 2) Надати газ перевірки ВК на місці рахунок
- Знаєми: Зокранів, перекладати - Трунових з'єднати
всідиродати / слонсавіа рвзуномлектована ПІ, перекладати
з'єднати засівка Ф120

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Шехуріна О. В. МЧ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)