АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя (місце складання) № 997 від «12» 11 2024 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт АТ „Запоріжгаз" майстер ВТО Гіларан Володимир Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 117 вул. Запорізької.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Зовнішній газопровід потребує фарбування
2) Порушено кріплення газопроводу після 5-го поверху
3) Відсутній акт перевірки ВДГК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)),

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Необхідно попередження зовнішнього газопроводу і відновити його кріплення
Укласти акт перевірки ВДГК до АТ „Запоріжгаз"
Замінити кран під 32-ий перекидний клапан з датчиком - 4 шт
Здійснити контрольний показників лічильників газу - 51 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: м-р ВТО Гіларан В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

З актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)