

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя

(місце складання)

№ 959

від «07» 11 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВТО

Погребня Олександр Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27, прос. Ювілейний.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Заблокован кран 10 шріфт 4-й шток

2. Відрізана ант ДВК

3. Замити фітлери та газопровод 7, 8, 9, 10 шріфт

4. Замити газопровід 2, 3 шріфт

5. Рослинні на газопроводі

6. Газопровід пошкоджено фарбуванням

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105 (парніми

лишки при КО / 217, 221, 225, 229, 233, 237, 241 (лише можливість виконати КО, відсутність суб'єкта)
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Розблокувати кран 10 шріфт 4-й шток - бліскавків

- Нарізати ант ДВК - 1 місяць

- Розмити фітлери та газопровід над комірною 7, 8, 9, 10 шріфт - 1 рік

- Вмити газопровід 2, 3 шріфт та інші балони

- Прибрати рослини - 1 рік

- Пофарбувати газопровід

Здійснено перевірку та обшук зокремів переманюваною КО
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) різодвіль з 16 числа

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Погребня Олександр Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)