

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 1154

від «04» 12 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» магістер ВГО
Шелухін Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47, Бумбар

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Шевченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Зовнішній газопровід потребує герметизації
- кв.30-загородила доступ до газопроводу
звіздочний ключ біля квартири) т. 0931840479 Олександр

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Герметизація газопроводу на крокви - 1 тиждень
- Надати доступ до газопроводу - 1 місяць
Знайти ключи - 8ми крокви вгорі, перемішувачі - 1 різь-
бове з'єднання, Застаго Інциженерних показів лігаль-
ниму газу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Шелухін Олександр
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)