

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя

(місце складання)

№ 1143

від «02» 12 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» Майстер 1370

Погребна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 147а Тернів парк.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). крив

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1 Відсутній акт ДВК

2 Потребує порятування зовнішнього газопроводу.

3 Кран чпн'119 Ø32 на вхіді потребує ремонту

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: № 361 по-80

кран ввора Ø32 потребує ремонту

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт ДВК - 1 міс.

Потребує порятування зовнішнього крану

Завершити ремонт крана ввора на чпн'119 - негайно

Виконано! Перевірено та обстежено з 0 кранів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Погребна О.О. ОМ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)