

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 1336

від « 03 » 02 20 25 року

Відповідно до договору від «      »      20      року №     , працівником(ами)

виконавця робіт Аб "Запоріжчез" майстер КМО  
Логаченко Олександр

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44/1 "Південне"

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). ниве

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Порушення межі газопроводу - терм. вил. 1 рік
- 2) Порушення футляра
- 3) Дірки в підлозі; Порушення межі прожектора № 1/1

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення порушення межі газопроводу - терм. вил. 1 рік; Усунення порушення футляра - терм. вил. 1 рік; Усунення дірки в підлозі - терм. вил. 1 рік

Замінувати прожектор №1/1 - 5 шт, 020-20 шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: м-р 150

Логаченко О.О. О.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)