

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 1224 від « 06 » 01 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    »    20   року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» мажоритар ВБГ  
Шемрїна Оксана Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36 вул. Австрова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити). єблр

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Відсутність кронштейнів зовнішнього газопроводу
- 2) Відсутність акт перевірки ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Запобігти зовнішній газопровід - 1 рік
- 2) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць

Змасами: 10 країв перенапруги - 1 рік довед  
З'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Шемрїна ОВ

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)