

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 1492

від « 11 » 03 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» мажестер ВГО

Шевченко Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, в.г.д.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Аварійна  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Відсутній акт перевірки ВК
- 2/ Непорядковані газопровід
- 3/ Відірвані крошкетей - тис
- 4/ Дроти на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1/ Надавати акт ВК - тисець 6;
- 2/ Порядкувати газопровід - тиск
- 3/ Закріпити крошкетей - тиск;
- 4/ Демонтувати дроти з газопроводу - тисець 6.

Знаєталли: краєв - тисець 15; Теренюваха:  
мажестерів з'єднань - тисець 1; різьбових з'єднань - тисець 1

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко О.В. Ш  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)