

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 434

від «22» 02 2025 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ „Запоріжжягаз“ Майстер

Погребна Олександра Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 Дехтинська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт В.к
- 2) Корозія газопроводу в гільзе по кв 51
- 3) Корозія газопроводу в гільзе по кв 67
- 4) Потребує фарбування зовнішній газопровід
- 5) На явність крана Ø50 на кінцевій точці з вичерпаним терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 51, 54, 57, 60, 63 та

67, 70, 73, 76, 79

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт В.к 1 місяць  
Замітити газопровід в гільзе по кв 51 Жегаймо.  
Замітити газопровід в гільзе по кв 67 Жегаймо  
Попфарбувати газопровід - 1 рік  
Забезпечити демонтаж крана - 1 рік  
Виконано: Перевірено та обслужено 24 крани  
Перераховано 12 різьбових з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Погребна О.О. [підпис]

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)