

**АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 1479

від «06» 03 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт СП "Запоріжжягаз" майстер ВІД  
Поздєбко Дмитро Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Т. Шевченка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) У вузьких місцях труб мережі; Відсутній акт перевірки ДВЧ з 199 по 355
- 2) Дратва на газопроводі; Газопровід потребує закріплення
- 3) Заставо відсутній доступ до газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

У вузьких місцях труб мережі (1 рік); Заставо дратва (1 рік); Надати доступ до вузьких місць;  
Надати акт перевірки ДВЧ до СП "Запоріжжягаз"  
Замовити крапані клапани Ø 32 - 1 шт.; Ø 25 - 10 шт.; Ø 20 - 34 шт.  
Перепробити мережу з'єднання Ø 20 - 6 шт.; Ø 32 - 1 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: м.р. ВІД

Поздєбко Д.О. ВІД  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)