

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Запоріжжя
(місце складання)

№ 499

від «13» 08 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт АТ „Запоріжгаз“, майстер ВТО

Торан Володимир Терзійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12Б Бун. Центральний

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Не подфарбовано зовнішній газопровід

Відсутній акт перевірки ДВК.

Реставрований кран вводу Ø32 по квартирах № 22, 23

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подфарбувати зовнішній газопровід на протязі трьох

тижнів. Надати акт перевірки ДВК на протязі місяця.

Рекомендовано замінити кран вводу по кв. 22, 23 на
протязі 3 місяців.

Змащено 10 пробкових крана, перевірено 2 пультів
крана, перепаявано 2 муфтові з'єднання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Торан В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)