

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя

(місце складання)

№ 495

від «13» 08 2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)

виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВГО

Погребня Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Буд. Центральний, б. 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

Не пофарбовані газопровід

Застороги газопровід балконом II, III під'їзд

Дроти біля газопроводу

Край не вв'язаний після реставрації під'їзду

Відсутній каб. ДВК, "захист футляр на в'язі"

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід - 1 рік

Зняти дроти біля газопроводу - 1 рік

Замістити футляр - 3 місяці

Малювати каб. ДВК - 1 місяць

Реставрувати роз'єднання край в'язі що після реставрації - 3р.

Здійняти записки перевірки - 12 країн, перевірити каб.

у місцях в'язі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Погребня ОО Олена

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)