

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Закарпатське  
(місце складання)

№ 525

від «16» 08 2024 року

Відповідно до договору від «   »     20    року №    , працівником(ами)

виконавця робіт АТ "Закарпатгаз" майстер ВТО

Шесурґісія Олександр Валерійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57 Героїв Нац. Гвардії

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Погордування газопроводу
- 2) Відсутній акт ДВК
- 3)
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Погордувати газопровід - трік  
надати акт ДВК - 1 місяць

Виконано: Перевірено 40 країв, зможено  
перенакоблювати 17 різьбових з'єднань,  
перевірено країв 65 та перенакоблювати з'єднання #65

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шесурґісія О.В. МЦ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

    (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)