

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 581

від «14» 08 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» магістер БГО
Шершніна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23 вул. Толемієва

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на пробізі одного місяця
- 2) Крани вводу 2 шт - наробуєть замінити
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки газових та вентиляційних каналів на пробізі 1 місяця
- 2) Замінити 2 шт крани вводу Ф40 на пробізі 3 місяців
- 3) Знайти 16 шт - кранив, перекарабуєти
- 5) штб мурованих з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шершніна О. В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)